



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  
бедствий  
**ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ  
ДАГЕСТАН**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 11 по г.  
Избербаш Каякентскому району управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике  
Дагестан

(наименование федерального государственного надзора)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
«27» сентября 2021г. № 83/1/1

Должностным лицом (должностными лицами): Старшим инспектором ОНД и ПР № 11 по г.  
Избербаш и Каякентскому району Гусеновым Д.Г.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

~~С участием специалиста, эксперта: не привлекались~~

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения от «13» сентября 2021 г., 11 час. 16 мин. № 83

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Республика Дагестан, Каякентский район, село Новые Викри, улица Салихова, 26 А.

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено Плановое контрольное (надзорное) мероприятие  
(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

В отношении:

МБОУ " Нововикринская СОШ» ИНН 0515013106, ОГРН 1070522000504, категория риска -  
высокий

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН,  
присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ Предписания	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>ОБЩИЕ НАРУШЕНИЯ:</b>				
1	Организовать проверку не реже 1 раза в год с составлением акта (протокола)	(п. 13 ППР-1479);	До 01.04.2022	



	проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного перекрытия.			
2	На объектах защиты, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей, установить системы пожарной сигнализации (подвал).	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» : ч. 2 ст. 54);	До 01.04.2022	
3	На объекте защиты приобрести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	(Постановление правительства РФ № 1479 : п. 54);	До 01.04.2022	
4	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 (Ф1.1, Ф1.2, Ф4.2) система пожарной сигнализации обеспечить дублированием подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (сигнал никуда не дублируется).	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» : ч. 7 ст. 83);	До 01.04.2022	
5	На крыше установить ограждения периметру.	(СНиП 21-01-97* п.8.11).	До 01.04.2022	
6	На объекте защиты обеспечить исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации.	(Постановление правительства РФ № 1479 п. 54);	До 01.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено...



